

国网泰安供电公司2022年11月份业扩停电公告(二)

尊敬的用电客户:

因供电设施检修, 我公司计划在下列时段对以下线路进行停电检修, 现将检修线路、停电区域及主要影响客户范围列表公告如下:

序号	停电设备名称	工作内容	停电时间	主要影响客户范围
1	110kV 粥店变电站: 10kV 秀水线天平湖壹号102环网箱02开关至印象泰山104环网箱进线01开关间线路	拆除原10kV秀水线103环网箱, 新建10kV秀水线103环网箱, 原线路改接至新建环网箱; 10kV秀水线103环网箱天平湖出线21开关至泰安天平湖投资有限公司箱变(前插)、山东泰山盛世文化地产有限公司(后插)更换新电缆; 10kV秀水线103环网箱新湖绿园出线22开关T接新湖绿园中心配电室、印象泰山23开关T接印象泰山小区1期南区630kVA变压器(前插)、中国铁塔股份公司泰安分公司(后插), 印象泰山小区1期南区630kVA变压器电缆井内中间头制作; 送电后核相。	11月19日8:00至19日18:00	泰安市建设工程质量监督服务站、新湖绿园小区、市政路灯、山东泰山盛世文化地产有限公司、中国铁塔股份有限公司泰安分公司
2	110kV 西郊变电站: 10kV 七里线102环网柜益民小区出线22开关至末端线路	10kV七里线102环网柜22开关T接松园东箱变高压电缆终端; 10kV七里线松园东区配电室、松园西区配电室改接至松园西1#箱变、松园西2#箱变, 低压负荷改接至新建箱变。	11月20日7:00至20日18:00	松园小区28-39号楼
3	110kV 西郊变电站: 10kV 七里线102环网柜益民小区出线21开关至末端线路	10kV七里线102环网柜21开关T接新建松园西1#箱变高压电缆终端; 10kV七里线松园东区配电室、松园西区配电室改接至松园西1#箱变、松园西2#箱变, 低压负荷改接至新建箱变。	11月20日7:00至20日18:00	松园小区1-27号楼
4	110kV 祝阳变电站: 10kV 祝姚线姚西支线47-01D开关至末端线路	光明公司: 祝姚线47号杆-祝姚线姚西支线1号杆更换绝缘导线、更换拉线一组、更换悬垂6只。昌安公司: 1、姚西支线3号杆拆除隔离开关一组, 加装跌落开关一组, 更换弓子线, 更换下户线; 姚西支线6号杆拆除开关一台, 加装跌落开关一组, 更换悬垂, 加装故障巡视器; 姚西支线9号杆拆除开关一台, 加装跌落开关一组, 更换悬垂, 加装故障巡视器; 姚西支线17号杆加装跌落开关一组; 银海纺织厂、姚西配电室、海鑫纺织厂配电室更换下户线。	11月21日7:00至21日19:00	姚西村、姚东村、泰安市银海纺织有限公司、泰安市海鑫纺织有限公司、泰安市金海纺织有限公司
5	110kV 范镇变电站: 10kV 四中全线	更换10kV四中中线#21-#47杆绝缘导线及电缆(带电配合#38-#39杆T接电缆头弓子线, 挂接#39-#40导线悬垂, 梭村线绝缘遮蔽), 更换供电所支#1-#7杆绝缘导线, 更换范西#1分支#1-#7杆绝缘导线, 更换范西水井台架支#1-#17杆绝缘导线。拆除10kV四中中线11开关, 10kV四中中线#11杆加装11开关, 供电所支01号杆加装开关, 范镇镇政府宿舍支#5杆加装跌落。	11月22日8:00至22日16:00	范西村、范镇卫生院、范西村四中、中国石油三十八加油站、山东泰安丝绸集团有限公司、岱岳区范镇农村信用合作社、范镇农机管理站、泰安鸿泰食品有限公司、泰安市新立创建建筑安装工程股份有限公司、泰安第四中学、范镇镇政府宿舍、消防支队
6	35kV 河西变电站(新): 10kV 角峪线19D开关至48D开关间线路	配网工程: 10kV角峪线#28杆至#48杆更换绝缘导线; 10kV角峪线#35杆、10kV角峪线#41杆加装拉线。	11月23日5:00至23日19:00	角东村、岳庄村、泰安市岱岳区角峪镇角东腾达汽车水箱厂、山东泰安丝绸有限公司、泰安金弘制衣有限公司、泰安市金地机械有限公司
7	110kV 道朗变电站: 10kV 高庄线化工厂支83D开关至末端线路	带电配合10kV高庄线77号杆更换3相引流线, 拆除原跌落开关; 10kV高庄线赛德支线振鹏玩具厂分支线06号杆T接10kV高庄线下洼村北台架; 10kV高庄线赛德支线振鹏玩具厂分支线养牛场分支线02号杆T接奶牛场分支线; 10kV高庄线赛德支线振鹏玩具厂分支线27号杆T接原10kV高庄线建材厂支线, 原10kV高庄线建材厂支线9号杆、11号杆开断打拉线。	11月23日6:00至23日16:30	鱼东村、鱼中村、鱼西村、下洼村、泰安强力土工材料有限公司、肥城兴瑞工程材料有限公司、泰安市岱岳区道朗镇鱼池庄园、泰安市振鹏文教玩具有限公司、泰安市颐德物业管理有限公司、泰安市岱岳区道朗宝华源防水材料厂
8	220kV 东牛变电站: 10kV #1东钢线全线	拆除原#11杆开关; #1东钢线王庄支线#3杆后段线路切改至#1东钢线#34杆接带, 在#34杆加装开关一台为王庄支线首台开关; 泉水湾支线#1杆老旧用户负荷分界开关更换为跌落开关; #1东钢线#37杆-#38杆更换导线; #1东钢线#37杆至西湖支线11杆更换电杆2基, 更换导线后T接至新#2东钢线#37杆; #1东钢线三利支02D开关重新安装后为新#2东钢线49D开关; #1东钢线西湖支线#15杆加装一台开关为英利达分支线首台开关。	11月23日6:00至23日19:00	泉水湾村、西河北村、王庄村、宋家庄村、泰安市延波物资、满庄泰山钢材大市场、泰安市泰昌钢板有限责任、泰安市英利达建材
9	110kV 泰城变电站: 10kV 南区线电校南101环网箱更新支出线11开关至末端线路	拆除10kV南区线更新支线国贸分支线4-12号杆线路。	11月23日7:00至23日18:00	农行宿舍、国贸宿舍、食品公司宿舍、外贸宿舍、树人国际学校、山东省电力学校
10	110kV 山口变电站: 10kV 石汶线前梁林支线#12杆至末端线路	带电配合断、接10kV石汶线前梁林支线#12杆弓子线; 10kV石汶线前梁林支线更换95架空导线。	11月23日6:30至18:30	后梁林村、前梁林村、泰安市岱岳区山口氧气厂、泰安市岱岳区山口顺达护栏加工厂
11	110kV 虎山变电站: 10kV 永安线27号杆至110kV道朗站10kV起驾店线99号杆间线路	10kV永安线27号杆至110kV道朗站10kV起驾店线99号杆更换绝缘导线、金具及横担; 10kV永安线40号杆更换联络开关1台, 送电后核相。	11月24日5:00至24日19:00	山东德信恒电气科技有限公司、山东岳安无损检测有限公司、泰安劲力摩托车业有限公司、山东泰安普惠商砼建材有限公司、泰安市永鑫机械化工程公司、山东林泽环保建材有限公司、泰安众诚伟业土工材料有限公司、泰安市海阳新材料有限公司、泰安市泰岳起重吊索具制造有限公司、泰安美泉环保科技有限公司、山东恒邦玻璃有限公司、山东鲁科自动化技术有限公司、山东赞然环保有限公司、山东腾山建材有限公司、泰安特尔特建材有限公司、中国铁塔股份有限公司泰安分公司、山东泰山华岳玻璃有限公司
12	35kV 彭宿店变电站: 10kV 汶水线东武西支79-26D开关至末端线路	消缺工程: 10kV汶水线东武西支#33-#53调整弧垂。	11月24日7:00至24日19:00	小侯村、东武村、王家院村、送驾庄村、泰安市大汶河闸坝管理所、泰安市水建工程承包有限责任公司
13	220kV 岳东变电站: 10kV 春阳线92D开关至末端线路	10kV春阳线皂家沟支线更换95架空导线; 10kV春阳线上欢庄北支线更换95架空导线; 10kV春阳线56A-21杆T接新建10kV线路; 0kV春阳线户家沟支线T接新建10kV线路。	11月25日6:30至18:30	上欢庄村、孙家岭村、辛水崖村、皂家沟村、下欢庄村、张圣宪

检修工作有可能比计划时间提前完成, 我公司或会提前恢复送电, 如因天气及不可抗力导致检修工作无法正常进行或延误送电, 敬请谅解, 请注意恢复送电过程中的用电安全。如有其它用电疑问, 请拨打供电服务热线: 95598。

双电源及自备电源用户, 需切换电源时请提前三天到供电公司办理有关手续。

我公司对电网检修工作给您带来的不便表示歉意, 并将努力缩短停电时间, 衷心感谢您的理解与支持!